

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina_la@altcge.ru; 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзальная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiozl@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 486, тел.: , e-mail: mishagina_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"



[Signature]

О.Е. Трубченкова
27.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01/09410-25 от 27.02.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 2261010222 ОГРН 1192225028566)

2. **Юридический адрес:** 659000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, С. ПАВЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА Д. 1
Фактический адрес: Алтайский край, р-н Павловский, с Павловск, ул Ленина, д. 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Водозабор, водонапорная башня, Алтайский край, м.р-н Павловский, с.п. Лебяжинский сельсовет, с Лебяжье, ул Центральная, 60Б

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.02.2025 13:20 - 13:35

Ф.И.О., должность: Юдина Светлана Васильевна Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.2 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №25.1951 ПК от 30 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №1526 от 20 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 22-01/09410-13.17-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

Протокол испытаний № 22-01/09410-25 от 27.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВМ-213	303622
2	Гири от 1 мг до 20 кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1, Гиря F2	Z-42925766
3	Дозатор, Transferpette S механический 1 Одноканальный с варьируемым объемом	08K18057
4	Измеритель комбинированный, Testo 175 T1	40087491
5	Измеритель комбинированный, Testo 175 T1	40087612
6	Измеритель комбинированный, Testo 175 T1	44713613
7	Преобразователь ионометрический, И-510	ND 1145
8	Спектрофотометр, Спектрофотометр Модель В-1200	VER2213001
9	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, TCO-200 СПУ	762
10	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/20 СПУ	29836
11	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/20 СПУ	53424

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2)

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 20.02.2025 15:10

дата начала испытаний 20.02.2025 15:10, дата окончания испытаний 21.02.2025 11:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность	мг/дм ³	1,5±0,3	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Цветность	градус цветности	6,1±1,8	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 20.02.2025 15:10

дата начала испытаний 20.02.2025 15:10, дата окончания испытаний 24.02.2025 09:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел VI, п. 6.1-6.3, приложение 3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1-5.3, приложение 3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 10.1

Ответственный за оформление протокола:

Р.А. Устименко, Инженер

Конец протокола испытаний № 22-01/09410-25 от 27.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina_la@altcge.ru; 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзальная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiozl@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 486, тел.: , e-mail: mishagina_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"



О.Е. Трубченкова
27.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01/09414-25 от 27.02.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 2261010222 ОГРН 1192225028566)

2. **Юридический адрес:** 659000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, С. ПАВЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА Д. 1
Фактический адрес: Алтайский край, р-н Павловский, с Павловск, ул Ленина, д. 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водозабор, водонапорная башня, Алтайский край, р-н Павловский, с Лебяжье, пер Школьный, 8, А

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.02.2025 13:20 - 13:35

Ф.И.О., должность: Юдина Светлана Васильевна Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.2 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №25.1951 ПК от 30 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №1526 от 20 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 22-01/09414-13.17-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

Протокол испытаний № 22-01/09414-25 от 27.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВМ-213	303622
2	Гири от 1 мг до 20 кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1, Гиря F2	Z-42925766
3	Дозатор, Transferpette S механический 1 Одноканальный с варьируемым объемом	08K18057
4	Измеритель комбинированный, Testo 175 T1	40087491
5	Измеритель комбинированный, Testo 175 T1	40087612
6	Измеритель комбинированный, Testo 175 T1	44713613
7	Преобразователь ионометрический, И-510	ND 1145
8	Спектрофотометр, Спектрофотометр Модель В-1200	VER2213001
9	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, TCO-200 СПУ	762
10	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/20 СПУ	29836
11	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/20 СПУ	53424

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2)

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 20.02.2025 15:10

дата начала испытаний 20.02.2025 15:10, дата окончания испытаний 21.02.2025 11:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность	мг/дм ³	1,5±0,3	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Цветность	градус цветности	6,3±1,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 20.02.2025 15:10

дата начала испытаний 20.02.2025 15:10, дата окончания испытаний 24.02.2025 09:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел VI, п. 6.1-6.3, приложение 3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1-5.3, приложение 3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 10.1

Ответственный за оформление протокола:

Р.А. Устименко, Инженер

Конец протокола испытаний № 22-01/09414-25 от 27.02.2025